TEGNFORKLARING

	EKSISTERENDE	NEDLEGGES	PROJEKTERT	ANNET
VANNLEDNING				
DRENSLEDNING				
SPILLVANNSLEDNING				
OVERVANNSLEDNING				
FELLESLEDNING				
OV-KUM, SP-KUM, AF-kum, V-KUM				
BRANNKUM				
SANDFANG/SLUK				
50 m AVSTAND TIL BRANNVANNSUTTAK				
OMRISS KJELLER				
FLOMVEG				

MERKNADER

- Koordinatsystem: Euref89 UTM, sone 10. Høydegrunnlag: NN2000.
- Grøntområde mellom byggene blir beliggende over et betonglokk med park. Kjeller under. Internt sluksystem for dette området er derfor ikke vist på denne tegningen.

1. Fordrøyningsmagasin, 45 m3
2. Renovasjonspunkt ved hus F. Adkomst ved innkjøring mellom huse E og hus D, og utkjøring til Mjørnervegen sør for hus F.
3. Renovasjonspunkt langs Mjølnervegen. Alle bygg har tilkomst via kjeller.
4. Vannkum med brannuttak og forsyning til forbruksvann og sprinklerledning inn til byggene. Plassering av teknisk bygg ikke avklart.
5. Nytt sykkelvegprosjekt TRFK. VA-prosjektering på denne strekningen håndteres av deres rådgiver Multiconsult. Prosjektene koordinerer seg i mellom i detaljprosjekteringsfasen.
6. Brannventil ettermonteres i eksisterende vannkum 24658.
7. Lavbrekk/infiltrasjonssoner foreløpig angitt i utenomhusplanen

HENVISNINGER

- N-VA-01, notat VA
- Utomhusplan datert 10.03.2026

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato
A	Oppdatert plangrunnlag	MAR	SER	MMY	20.03.2026

Produsert for: NP Utvikling AS

Tegningsdato: 23-05-2025

Prosjektnummer byggherre: -

Produsert av: VIaNova Trondheim AS

Nardoporten
Overordnet VA-plan

Detaljregulering

Målestokk A1: 1:250

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
SER	MAR	MMY	Q:_\ 2023031

Tegn nr: GH001

Rev: A