



Kravspesifikasjon ovenfor godkjente foretak fra Trondheim bydrift VA

Gjelder ved arbeid på privat nett som krever stenging av kommunal vannledning

1. Skjemaet "6132-3-43-01 Varsel om vannavstenging" fylles ut av utførende godkjent foretak og deles ut til alle berørte abonnenter iht. Sanitærreglementet for Trondheim kommune del 1 punkt 3.7 avsnitt 2. **Dette skal gjøres 2 dager før planlagt avstenging.**
2. Dersom det er abonnenter som er sårbare, for eksempel sykehus, skoler, barnehager, sykehjem, tannleger, produksjonsbedrifter, frisører og lignende, må tidspunkt for planlagt avstenging tilpasses deres behov.
3. Anleggssted må klargjøres på forhånd, slik at abonnentene blir kortest mulig berørt av vannavstengningen.
4. Ved langvarige vannavstengninger, kan Trondheim bydrift være behjelpelig med utkjøring av vanntank(er)
5. Ved fjerning av gammel anboringsklave, skal det brukes rustfri reparasjonsmuffe, jfr. sanitærreglementet for Trondheim kommune, del 1 punkt 3.6 og del 2 T-05 punkt 3.3.
6. Sanitærmelding skal sendes inn til Trondheim bydrift iht. sanitærreglementet for Trondheim kommune, del 1 punkt 3.7. **Frister må overholdes.** Denne meldingen består av:
 - Skjemaet "61341-3-01-01 Igangsetting av tiltak", som ligger på vår hjemmeside.
 - Skjemaet "61341-3-01-02 Ferdigmelding av tiltak" som bestilles hos Trondheim bydrift.
7. Det skal benyttes lensepumpe i grøfta for å sikre gode hygieniske forhold, slik at forurenset vann ikke kommer inn på vannledningsnett, samt sikre gode arbeidsforhold.

Se for øvrig dokumentet "*Bestilling av vannavstengning på kommunal vannledning*"